



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/212-Э/2

« 13 » ноября 2018 года, 16³⁰
(дата, время составления предписания)

Законному представителю,
директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Родниковская средняя общеобразовательная
школа №6

Коробейниковой Татьяне Васильевне
(полное наименование юридического лица)

662330, Красноярский край, Шарьшовский
район, с. Родники, ул. Октябрьская, 15
(место нахождения юридического лица)

Мною, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Шпеттер Оксаной Владимировной, в период с 01 по 13 ноября 2018г., на основании распоряжения заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Герман П.Я. от 24.10.2018г. №4002-р/кр была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родниковская средняя общеобразовательная школа №6 (ИНН 2441001001, КПП 245901001, ОГРН 1022401741075, юридический адрес: 662330, Красноярский край, Шарьшовский район, с. Родники, ул. Октябрьская, 15) в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в области электроэнергетики в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Енисейского управления Ростехнадзора на 2018г.

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений, зафиксированных в акте проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родниковская средняя общеобразовательная школа №6 от 13.11.2018г. №15/212/4002/2018, на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 31.06.2016г. № 249

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Родниковская средняя общеобразовательная школа №6:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
Устранить выявленные нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	2.	3.	4.
Нарушения в области электроэнергетики			
1.	Не обеспечено в организации прохождение заместителя ответственного за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности IV - в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000В	п. 1.2.7 ПТЭЭП, п. 9.2 ПЛ	01.12.2019
2.	Не обеспечивается организацией проведение с административно-техническим персоналом проверки знаний правил по охране труда и положений нормативных документов, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках (директор филиал Дубининской ООШ Гундерина О.И. на IV группу до 1000В)	п.1.4.5.1 ПТЭЭП, п. 17.2 ПЛ	01.12.2019
3.	Не обеспечивается организацией проведение с электротехнологическим персоналом проверки знаний правил по охране труда и положений нормативных документов, определяющих обязательные требования безопасности при проведении работ в электроустановках (учителя технологии Рудачев С.С., Рудачева Е.С., учитель физики Сбитнева Е.А. на III группу до 1000В)	п. 1.4.5.2 ПТЭЭП, п. 18.3, 231 ПЛ	01.12.2019
4.	Не обеспечено в организации модернизация и реконструкция оборудования электроустановок (электропроводка, открыто проложенная по полу в помещении кабинета технологии, питающий станочное оборудование, не защищена от механических повреждений)	п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 4.4 ПЛ	01.12.2019
5.	Не обеспечено в организации модернизация и реконструкция оборудования электроустановок (повреждена защитная изоляция электропроводки на розетки 42В в помещении физики)	п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 4.4 ПЛ	01.12.2019
6.	Не обеспечено в организации модернизация и реконструкция оборудования электроустановок (имеется перегрев перемычек на вводах автоматических выключателях в щитах освещения ЩО-2, ЩО-3, ЩО-7)	п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 4.4 ПЛ	01.12.2019
7.	Не обеспечено в организации модернизация и реконструкция оборудования электроустановок (имеется перегрев вводного кабеля АБЛУ 3x95+1x70 на контактах автоматического выключателя, отходящего кабеля АВВГ 3x70+1x150 на ПМА6)	п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 4.4 ПЛ	01.12.2019

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	2.	3.	4.
8.	Не обеспечено в организации модернизация и реконструкция оборудования электроустановок (защитные контакты розеток не присоединены к нулевому защитному проводнику в кабинетах технологии, информатики)	п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 4.4 ПЛ	01.12.2019
9.	Не обеспечено в организации модернизация и реконструкция оборудования электроустановок (предел огнестойкости двери в электрощитовое помещение не соответствует установленным требованиям нормативно-технической документации. Нет сертификата соответствия на предел огнестойкости.)	п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 4.4 ПЛ	01.12.2019
10.	Не выполняются в организации проверки исправности предохранителей, автоматических выключателей (по результатам испытаний и измерений автоматические выключатели, установленные в щитах ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3, ЩО-5 ЩО-6 не соответствуют требованиям технической эксплуатации)	п. 2.6.9. ПТЭЭП, п.п. 153.2, 153.3 ПЛ	01.12.2019
11.	<p>Не обеспечено организацией присоединение заземляющих проводников к заземлителю сваркой, болтовым соединением:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вводно-распределительного шкафа, ГЗЩ, - электрических котлов 2, 3, - корпуса электрического двигателя насоса инв. № 4268 - металлических столов, моек в кухне, электропечей, электрооборудования кухни, - токарных станков (инв. №4384, 4383), - металлических столов, на которых установлены точильный и сверлильный станки в кабинете технологии, - металлических трубостоек в кабинете технологии, - металлического корпуса распределительного щита КЭХ-10 в кабинете информатики, - корпуса электроплиты в кабинете технологии для девочек, - металлического корпуса светильника уличного освещения. 	п. 2.7.7. ПТЭЭП, п. 172.1 ПЛ	01.12.2019
Нарушения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности			
12.	Учет потребления холодной воды в учреждении не организован (используются приборы учета холодной энергии с истекшим сроком поверки) по зданиям по адресам: Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники, ул. Октябрьская, 15, с. Дубинино, ул. Школьная, 1	п. 1 ст. 13 № 261-ФЗ от 23.11.2009г.	01.12.2019


Нормативная документация:

1. ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).
2. ПЛ – проверочный лист, приложение №4 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №557 от 21.12.2017г.

3. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.09 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предписание выдал:

Государственный инспектор
Западного территориального отдела
Енисейского управления Ростехнадзора



13.11.2018

Шпетгер О.В.
Ф.И.О.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 4 листах получил:

Законный представитель юридического лица, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родниковская средняя общеобразовательная школа №6
Коробейникова Татьяна Васильевна



(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководитель, иного должностного лица
индивидуального предпринимателя)
уполномоченного представителя

“ 13 ” ноября 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе в ознакомления с предписанием и отказе от подписи:

Нет

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.